


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

КНМ № 61230061000203631555 от 14.12.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>: Согласовано Прокуратура Ростовской области



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: [gumchsro@61mchs.gov.ru](mailto:gumchsro@61mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Родионово-Несветайскому району**

Почтовый адрес: ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район,

Ростовская область, 346580, Телефон: (86340) 30-6-46, E-mail: [73gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:73gpn_rnd@mail.ru)

**Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99**

"15" июня 2023 г., 10 час. 00 мин. № 2

(дата и время составления акта)

Ростовская область, Родионово-Несветайский район,

х. Маяки, ул. Восточная, 5

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

**плановой**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки (плановой) от 29 мая 2023г. №2, принятым Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области Марченко Натальей Викторовной, КНМ 61230061000203631555

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов

3. Выездная проверка проведена:

1) Марченко Наталья Викторовна, Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - Главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

эксперты (экспертные организации): не привлекались

5. Выездная проверка проведена в отношении: ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат»

1) деятельность, действия или результаты деятельности организаций и граждан либо находящиеся во владении и (или) в пользовании объекты надзора организаций и граждан подлежат федеральному государственному пожарному надзору

2) зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», ИНН: 6130002426, ОГРН: 1026101551068, место нахождения ЮЛ: 346597, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5; место осуществления деятельности: 346597, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "06" июня 2023 г., 10 час. 00 мин. по "06" июня 2023 г., 17 час. 00 мин.

с "15" июня 2023 г., 10 час. 00 мин. по "15" июня 2023 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня: 7 час., 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

## 1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "06" июня 2023 г., 10 час. 00 мин. по "06" июня 2023 г., 17 час. 00 мин.

по месту: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 06.06.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 2) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "06" июня 2023 г., 10 час. 00 мин. по "06" июня 2023 г., 17 час. 00 мин.

по месту: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом посредством истребования документов и находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Не защищены системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание и помещения административного корпуса.	ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, табл.1 п. 9.2 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной

		сигнализации. Требования пожарной безопасности; п.7 табл. 2_"СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".
2.	Не обеспечено соблюдение проектных решений (в части освещенности эвакуационных путей и выходов) - в помещении обеденного зала столовой не обеспечено в полном объеме наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.23, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.7.74 СНИП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение».
3.	Не обеспечено наличие световых пожарных оповещателей с эвакуационным знаком «Выход» над всеми эвакуационными выходами из помещения обеденного зала столовой.	ч.1, ч.2 ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. 5, прил. 6 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
4.	Не разделены между собой части зданий, различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности – противопожарной дверью (помещение электрощитовой в подвале корпуса №2 от помещений иных функциональных назначений).	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; глава 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.	Не защищено системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание котельной.	ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 5, прил. 5 п. 21 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
7.	<p>Не обеспечено в полном объеме ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 2009г., 2012 г.), для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке в корпусах №4, №8, №9, №1, №2.</p> <p>В здании объекта надзора допускаются к эксплуатации средства обеспечения пожарной безопасности в корпусах №4, №8, №9, №1, №2 (Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (более 10 лет).</p>	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479
8.	Не обеспечено в полном объеме исправное состояние обвалования вокруг резервуара с нефтепродуктами.	п.296 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) предписание № 2/3 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.06.2023 г.

2) протокол осмотра от 15.06.2023 г.

3) проверочные листы от 15.06.2023г. (прил. 1, прил. 2).

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР по Родионово-Несветайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области – Главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору Марченко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Акт выездной проверки подготовил: Марченко Наталья Викторовна, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, тел. 89281618452, тел/факс: 8(86340) 30-6-46, e-mail: [73gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:73gpn_rnd@mail.ru)

С актом выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат»  
Карпушин Алексей Викторович

«15» июня 2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <\*>

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

