



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУСОН РО
«Маякинский ПНИ»
А.В.Карпушин
«2» декабрь 2020г.

ПЛАН

мероприятий по пожарной безопасности в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» на 2021г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Доведение до сведения сотрудников действующих законов и нормативных актов по ПБ РФ	Постоянно	Специалист по ОТ Янченко Г.А.	
2	Проведение вводных инструктажей по ПБ	При приёме на работу	Специалист по ОТ Янченко Г.А.	
3	Проведение первичных инструктажей по ПБ на рабочих местах	При приёме на работу	Руководители структурных подразделений	
4	Проведение повторных инструктажей по ПБ на рабочих местах	1 раз в квартал	Руководители структурных подразделений	
5	Проведение внеплановых и целевых инструктажей	По необходимости	Руководители структурных подразделений	
6	Проверка средств пожаро - тушения: - пожарных гидрантов с перемоткой рукавов на новую складку; - проведение испытаний и перезарядка огнетушителей	2раз в год - весна, осень согласно срока	Начальник ДПД Семенов В.Ю. Зав. хоз. Парфенов Н.А.	

7	Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов путем пуска воды в котельной	2квартал	Начальник ДПД Семенов В.Ю.	
8	Проверка запасных эвакуационных путей, выходов.	1 раз в квартал	Зав. хозяйством Парфенов Н.А.; Специалист по ОТ Янченко Г.А.	
9	Проверка системы пожарной сигнализации	1 раз в квартал	Зам. директора Хильченко Н.А.; электрик	
10	Проверка системы связи и оповещения	ежемесячно	Зам. директора Хильченко А.Н.	
11	Проведение учебных тренировок по действию персонала при пожаре	1 раз в квартал	Зам. директора Хильченко А.Н.; Начальник ДПД Семенов В.Ю.	
12	Разработка памяток по пожарной безопасности.	1 раз в год - март	Специалист по ОТ Янченко Г.А.	
13	Проверка чердачных, подвальных, подсобных помещений.	ежемесячно	Зав. хозяйством Парфенов Н.А.	
14	Проверка электрохозяйства (ПУЭЛ), соединение проводов, коробки	ежемесячно	Техник Семенов В.Ю.; электрик	
15	Замер сопротивления изоляции	1раз в бмес. февраль, август	Техник Семенов В.Ю.; электрик	
16	Проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций	2 раза в год весна, осень	Зам. директора Хильченко А.Н.	

Разработал: специалист по ОТ  Г.А.Янченко