



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.

Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 - 52 / 2021 / 3
о назначении административного наказания**

«24» декабря 2021г.

сл. Родионово-Несветайская

Я, Главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Марченко Наталья Викторовна, в помещении ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области по адресу: Ростовская область, сл. Родионово-Несветайская, ул. Ленина, 30 рассмотрев протокол об административном правонарушении № 390-52/2021/1 от «17» декабря 2021 года и другие материалы об административном правонарушении на **юридическое лицо**:

1. Полное наименование юридического лица *Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат»*
2. Юридический адрес, тел. (факс) 346597, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5, тел. 8966-206-74-09
3. Адрес места нахождения 346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5, тел. 8966-206-74-09
4. Основной государственный регистрационный номер, ОГРН: 1026101551068; ИНН: 6130002426
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ростовской области (территориальный участок 6130 по Родионово-Несветайскому району)*
6. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета отделение *Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, расчетный счет №40603810152094000018*
7. Ф.И.О. законного представителя юридического лица *Карпушин Алексей Викторович*
8. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя *Приказ № 102-Д от 15.06.2018г.*
9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя *паспорт гражданина РФ 60 12 184100 выдан ТП в слободе Родионово-Несветайская МО УФМС России по Ростовской области в поселке Матвеев Курган, 31.08.2012 года*
10. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда *нет*

на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьями 1.5, 25.1, 25.4, 25.5, 24.2, 24.4 КоАП РФ, ст.51 Конституции Российской Федерации

(Ф.И.О., подпись законного представителя юридического лица) (Ф.И.О., подпись защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об адм. правонарушении)

УСТАНОВИЛ:

В 10 часов 00 минут 17.12.2021 года на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) Государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5, нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства

(подпись законного представителя юридического лица)

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 (далее Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), и других нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности, а именно:

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: | п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 |
| 1.1 | Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Не соответствует. Отсутствует проектная документация. | ч. 6, ч. 1 ст. 83, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 1.2 | ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. Не соответствует. В коридорах 4-го, 9-го корпусов ИПР отсутствуют. | п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» |
| 1.3 | Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. Не соответствует. В главном корпусе при переключении цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный СПС выключилась. | ч. 4 ст. 103 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 1.4 | Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. Не соответствует. При снятии ИПД с посадочного места поступает сигнал «Пожар». | ч. 5 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 1.5 | Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара Не соответствует. При срабатывании ИПД в 4-ом корпусе, сигнал «Пожар» на ПКУ не поступил. | ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 1.6 | Автоматические установки пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. Не соответствует. В главном корпусе на 3-й этаже и в 4-ом корпусе система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре не включилось. | ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 1.7 | Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны (73 ПСЧ) без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |


(подпись законного представителя юридического лица)

| | | |
|------|--|---|
| | Не соответствует. При сработке СПС в подразделение пожарной охраны сигнал о пожаре не поступил. | |
| 1.8 | Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Не соответствует. В главном корпусе СОУЭ выключилось. | ч.11. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 1.9 | Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Не соответствует. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА. | п. 4.1, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» |
| 1.10 | Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания Не соответствует. В главном корпусе СОУЭ выключилось. | ч.11. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 1.11 | Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Не соответствует. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА. | п. 4.1, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» |
| 1.12 | Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и СОУЭ в здании изолятора. | п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 |
| 1.13 | Не обеспечено дублирование из здания изолятора сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (73 ПСЧ) без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 1.14 | Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем, для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке в корпусах №4, №8, №9 | п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 |
| 1.15 | Не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. | п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 |
| 1.16 | Не обеспечено наличие световых оповещателей «Выход» над всеми эвакуационными выходами с этажей здания корпуса №2. | п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» |
| 2. | На лестничных клетках корпуса №2 не обеспечено наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | п.37, п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.7.74СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение» |
| 3. | Не разделены между собой части зданий, различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности – противопожарным люком (чердачное помещение корпуса №2 от помещений иных функциональных назначений). | п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 4. | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания котельной в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; глава 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |

| | | |
|----|---|---|
| 5. | Не обеспечено своевременное обслуживание и проведение проверок в части водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал противопожарной защиты. | п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 |
| 6. | Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную в отношении объекта защиты. | ст.64 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Прил. 1 к Приказу МЧС России от 16.03.2020 N 171 |
| 7. | Не обеспечено внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: - информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации и оповещения и эвакуации людей при пожаре; - учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; - информации о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | п. 54, п. 60, п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 |
| 8. | Осуществляется эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией в помещении слесарного цеха. | п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 |
| 9. | Не переработана и не утверждена в отношении каждого здания, сооружения, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ. | п.2, раздел п.392-394 XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 |

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно статье 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

4. 1. Признать юридическое лицо *Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат»* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание **в виде предупреждения.**

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

3. Объявить законному представителю юридического лица **Карпушину А.В.**, что в соответствии с частями 1,3 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу, а также в районный суд по месту рассмотрения дела об административном правонарушении в соответствии с действующим законодательством. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу с **«11» января 2021г.** в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.



(подпись законного представителя юридического лица)



Подпись лица, вынесшего постановление _____

Марченко Н.В. м.п.

(подпись, затем фамилия, инициалы)

Постановление мне объявлено, копию постановления получил (а) _____

(подпись законного представителя юридического лица, Ф.И.О., дата получения им настоящего постановления)

Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлением;

исходящий номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)

Отметка об исполнении постановления: постановление № 390 - ____ / ____ / ____ от « ____ » ____ 20 ____ г.
исполнено _____

(номер, вид исполнительного финансового документа)