



## МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

### ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.

Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpr\_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 - 53 /2021/3 о назначении административного наказания

«24» декабря 2021г.

сл. Родионово-Несветайская

Я, Главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Марченко Наталья Викторовна, в помещении ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области по адресу: Ростовская область, сл. Родионово-Несветайская, ул. Ленина, 30 рассмотрев протокол об административном правонарушении № 390-53/2021/1 от «17» декабря 2021 года и другие материалы об административном правонарушении на **должностное лицо**:

1. Фамилия, имя, отчество Карпушин Алексей Викторович
2. Дата и место рождения, гражданство 28.03.1967 г.р., г. Ростов-на-Дону, РФ
3. Адрес места жительства Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 96 кв.44
4. Место работы (учебы) Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат»
5. Занимаемая должность директор
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ 60 12 184100 выдан ТП в слободе Родионово-Несветайская МО УФМС России по Ростовской области в поселке Матвеев Курган, 31.08.2012 года
7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет

на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьями 1.5, 25.1, 25.3, 25.5 24.2, 24.4 КоАП РФ, ст.51 Конституции Российской Федерации

(Ф.И.О. подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об адм. правонарушении)

(Ф.И.О., подпись потерпевшего)

(Ф.И.О., подпись законного представителя физического лица)

(Ф.И.О., подпись защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об адм. правонарушении) (Ф.И.О. представителя потерпевшего)

### УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо - Карпушин Алексей Викторович в 10 часов 20 минут 17.12.2021 года на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) Государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5, нарушил (а) требования Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 (далее Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г.

(подпись лица в отношении, которого вынесено постановление)

№1479, и других нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности, а именно:

1.	Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно:	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479
1.1	Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Не соответствует. Отсутствует проектная документация.	ч. 6, ч. 1 ст. 83, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1.2	ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. Не соответствует. В коридорах 4-го, 9-го корпусов ИПР отсутствуют.	п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»
1.3	Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. Не соответствует. В главном корпусе при переключении цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный СПС выключилась.	ч. 4 ст. 103 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1.4	Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. Не соответствует. При снятии ИПД с посадочного места поступает сигнал «Пожар».	ч. 5 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.5	Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара Не соответствует. При срабатывании ИПД в 4-ом корпусе, сигнал «Пожар» на ПКУ не поступил.	ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.6	Автоматические установки пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. Не соответствует. В главном корпусе на 3-й этаже и в 4-ом корпусе система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре не включилась.	ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.7	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное	ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(подпись лица в отношении, которого вынесено постановление)

	устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны (73 ПСЧ) без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Не соответствует. При сработке СПС в подразделение пожарной охраны сигнал о пожаре не поступил.	
1.8	Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Не соответствует. В главном корпусе СОУЭ выключилось.	ч.11. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1.9	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Не соответствует. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА.	п. 4.1, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
1.10	Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания Не соответствует. В главном корпусе СОУЭ выключилось.	ч.11. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1.11	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Не соответствует. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА.	п. 4.1, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
1.12	Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и СОУЭ в здании изолятора.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479
1.13	Не обеспечено дублирование из здания изолятора сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (73 ПСЧ) без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1.14	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем, для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке в корпусах №4, №8, №9	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479
1.15	Не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479
1.16	Не обеспечено наличие световых оповещателей «Выход» над всеми эвакуационными выходами с этажей здания корпуса №2.	п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей

(подпись лица в отношении, которого вынесено постановление)

		при пожаре. Требования пожарной безопасности»
2.	На лестничных клетках корпуса №2 не обеспечено наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37, п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.7.74СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»
3.	Не разделены между собой части зданий, различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности – противопожарным люком (чердачное помещение корпуса №2 от помещений иных функциональных назначений).	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания котельной в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; глава 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5.	Не обеспечено своевременное обслуживание и проведение проверок в части водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал противопожарной защиты.	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479
6.	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную в отношении объекта защиты.	ст.64 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Прил. 1 к Приказу МЧС России от 16.03.2020 N 171
7.	Не обеспечено внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: -информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации и оповещения и эвакуации людей при пожаре); - учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; - информации о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 54, п. 60, п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479
8.	Осуществляется эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией в помещении слесарного цеха.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479
9.	Не переработана и не утверждена в отношении каждого здания, сооружения, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	п.2, раздел п.392-394 XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт совершения административного правонарушения и вина Карпушина А.В. объективно подтверждается исследованными материалами дел, актом проверки №65 от 17.12.2021 года,

  
(подпись лица в отношении которого вынесено постановление)

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной Министром труда и социального развития Ростовской области, директор государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, и другими нормативными правовыми актами федерального, областного уровней, регламентирующих деятельность учреждения.

Причинами и условиями допущения нарушений установленных требований пожарной безопасности является невыполнение должностным лицом – Карпушиным А.В. надлежащим образом и в полном объеме возложенных на него обязанностей.

Согласно статье 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1194 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

Руководители организаций (структурных подразделений) осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного административного дела и исключающих производство по делу не имеется.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность не установлено.

Действия Карпушина А.В. квалифицируются по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ как нарушение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо – **Карпухина Алексея Викторовича**, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 8000 (восемь тысяч) рублей.

Сумма штрафа должна быть уплачена: Получатель УФК по Ростовской области (Главное управление МЧС России по Ростовской области). Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону; Счет № банка получателя: (кор. счет) 40102810845370000050; Счет № получателя денежных средств: (р/с) 03100643000000015800; БИК банка: 016015102; ОКТМО – 60701000; КБК 177 1 16 01201 01 0004 140; ИНН 6164228703; КПП: 616401001; Лицевой счет 04581783900. Назначение платежа: административный штраф по постановлению № 390-53 /2021/3, от «14 » 12 2021г.

С порядком указания в платежном документе информации позволяющей идентифицировать назначение платежа ознакомлен:

(подпись лица в отношении, которого вынесено постановление)

(подпись лица в отношении, которого вынесено постановление)

2.0 принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

3.Объявить должностному лицу **Карпушину А.В.**, что в соответствии с частью 1 статьи 30.1 КоАП РФ настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в городской (районный) суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу с **«11» января 2022г.** в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или о протестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

4. Разъяснить должностному лицу **Карпушину А.В.**, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (**не позднее 11.02.2022г.**), либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, в случае неуплаты административного штрафа в отведенный законодательством срок составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ». Копия протокола об административном правонарушении направляется судье в течение трёх дней со дня составления указанного протокола. Одновременно с этим неуплата административного штрафа в срок, отведенный на добровольное исполнение постановления на основании части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов».

5. Срок предъявления данного постановления судебному приставу – исполнителю для принудительного исполнения составляет два года со дня вступления постановления в законную силу

Подпись лица, вынесшего постановление

Марченко Н.В. м.п.

(подпись, затем фамилия, инициалы)



Постановление мне объявлено, копию постановления получил (а) \_\_\_\_\_  
(подпись нарушителя, Ф.И.О., дата получения им настоящего постановления)

Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:

(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлением;

исходящий номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)

Отметка об исполнении постановления: постановление № 390 - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
исполнено \_\_\_\_\_

(номер, вид исполнительного финансового документа)

(подпись лица в отношении, которого вынесено постановление)