

Вх. № 279 от 01.04.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область
346580; Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия»(863) 239-99-99

Предостережение № 1

о недопустимости нарушения обязательных требований

В ходе проведенной внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания №33/1/2 от 25.10.2019г. ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат» расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5, был установлен факт невыполнения п. п. 2, 4, 5 предписания №33/1/2 от 25.10.2019 года об устранении нарушений требования пожарной безопасности, а именно:

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

- Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении проходной. п. 9 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией».

- Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении заправщика. п. 9 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией».

- Не обеспечено в полном объеме исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в помещениях столовой в части отсутствия вывода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны 73 ПСЧ от имеющегося ручного пожарного извещателя, отсутствия извещателей автоматической пожарной сигнализации в помещении варочной, отсутствия светового оповещателя «Выход». ст.4, ст. 151, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

Невыполнение вышеуказанных требований пожарной безопасности могут привести к негативным последствиям, несвоевременному обнаружению пожара, а также позднему принятию мер по его тушению, несвоевременному оповещению и эвакуации из зданий с массовым пребыванием людей и как следствие, создать угрозу жизни и здоровью людей, уничтожения значительных материальных ценностей.

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Государственному автономному учреждению социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности и соблюдению обязательных требований.

2. Директору Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат» Карпушину А.В., принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности и обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности на используемом (эксплуатируемом) объекте защиты.

3. Разъясняю (предупреждаю), что за указанные нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая административную ответственность, а именно: часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от шести до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

4. Директору Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат» Карпушину А.В. разъясняю, что в соответствии с Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 166 от 10 февраля 2017 года, либо возражения на него в срок **не позднее 60 дней** в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области по адрес: ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580. Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru.

В уведомлении (возражении) указать ИНН, дату и номер настоящего предостережения, сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения, мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований либо обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействий), которые могут привести к нарушениям обязательных требований.

Непредставление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность.

Начальник ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы

«23» мая 2014 г.



Н.В. Марченко



Получено

Кортуш А.В.