

Вх. № 281 от 01.04.2021



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.

Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 21/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственному автономному учреждению социального обслуживания населения
Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат»**

Руководителю

**Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат»**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Родионово-Несветайского района по пожарному надзору от «18» марта 2021 года, №21, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «22» марта 2021 г. в период с 09 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин проведена внеплановая выездная проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания №33/1/2 от 25.10.2019г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - главным государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты – Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу(ам): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5, совместно с директором ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат» Карпушиным А.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении проходной.	п. 9 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией»	01.12.2021г.	
2.	Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении заправщика.	п. 9 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией»	01.12.2021г.	
3.	Не обеспечено в полном объеме исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в помещениях столовой в части отсутствия вывода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны 73 ПСЧ от имеющегося ручного пожарного извещателя, отсутствия извещателей автоматической пожарной сигнализации в помещении варочной, отсутствия светового оповещателя «Выход».	ст.4, ст. 151, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.12.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР

по Родионово-Несветайскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области

(главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору)

капитан внутренней службы

Н.В. Марченко

«23» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:



«23» марта 2021 г.

Директор
ГАУСОН РО «Маякинский
психоневрологический интернат»
А.В. Карпушин