



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Родионово-Несветайскому району

Почтовый адрес: ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область, 346580,

Телефон: (86340) 30-6-46, 73gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 65/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МАЯКИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»**

директору ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат»

Карпушину Алексею Викторовичу

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения КНМ №61210061000201343929 № 65 от 11.11.2021 года,

в период с 06 декабря 2021 года по 17 декабря 2021 года

начальником ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Марченко Натальей Викторовной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора),

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГАУСОН РО «Маякинский психоневрологический интернат» Карпушин Алексей Викторович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно:	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.03.2022г.	
1.2	ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. <u>Не соответствует. В коридорах 4-го, 9-го корпусов ИПР отсутствуют.</u>	п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.03.2022г.	
1.3	Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. <u>Не соответствует. В главном корпусе при переключении цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный</u>	ч. 4 ст. 103 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022г.	

	<u>СПС выключилась.</u>			
1.4	<p>Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.</p> <p><u>Не соответствует. При снятии ИПД с посадочного места поступает сигнал «Пожар».</u></p>	<p>ч. 5 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.03.2022г.	
1.5	<p>Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара</p> <p><u>Не соответствует. При срабатывании ИПД в 4-ом корпусе, сигнал «Пожар» на ПКУ не поступил.</u></p>	<p>ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.03.2022г.	
1.6	<p>Автоматические установки пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.</p> <p><u>Не соответствует. В главном корпусе на 3-й этаже и в 4-ом корпусе система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре не включилось.</u></p>	<p>ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.03.2022г.	
1.7	<p>Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности</p>	<p>ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.03.2022г.	

	<p>Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны (73 ПСЧ) без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p><u>Не соответствует. При сработке СПС в подразделение пожарной охраны сигнал о пожаре не поступил.</u></p>			
1.8	<p>Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.</p> <p><u>Не соответствует. В главном корпусе СОУЭ выключилось.</u></p>	<p>ч.11. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.03.2022г.	
1.9	<p>Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.</p> <p><u>Не соответствует. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА.</u></p>	<p>п. 4.1, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>	01.03.2022г.	
1.10	<p>Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания</p> <p><u>Не соответствует. В главном корпусе СОУЭ выключилось.</u></p>	<p>ч.11. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.03.2022г.	
1.11	<p>Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.</p> <p><u>Не соответствует. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА.</u></p>	<p>п. 4.1, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>	01.03.2022г.	

1.12	Не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479	01.03.2022г.	
1.13	Не обеспечено наличие световых оповещателей «Выход» над всеми эвакуационными выходами с этажей здания корпуса №2.	п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022г.	
2.	Не обеспечено внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: - информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации и оповещения и эвакуации людей при пожаре; - учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; - информации о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 54, п. 60, п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.03.2022г.	

3.	Не переработана и не утверждена в отношении каждого здания, сооружения, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	п.2, раздел п.392-394 XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.03.2022г.	
----	--	---	--------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Карпушин Алексей Викторович – директор ГАУСОН РО
«Маякинский психоневрологический интернат» _____

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Родионово-Несветайскому
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области –
государственный инспектор Родионово-Несветайского
по пожарному надзору капитан внутренней службы
Марченко Н.В. _____

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.