

Федеральная служба по труду и занятости
Государственная инспекция труда в Ростовской области

344003, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д. 87/65

ПРЕДПИСАНИЕ

к акту проверки Федеральной службы по труду и занятости

от «24» февраля 2022 года № 61/12-3041-И/34-124

В результате мероприятия по контролю (надзору), проведенного на основании приказа Федеральной службы по труду и занятости от «09» февраля 2022 года № 61/12-1546-И/34-124 «О проведении плановой выездной проверки в ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МАЯКИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ", выявлены нарушения, представленные в акте проверки Роструда от «24» февраля 2022 года № 61/12-3041-И/34-124.

Федеральная служба по труду и занятости в целях устранения выявленных нарушений предписывает выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений, установленный с учетом характера нарушения	Наименование мероприятий
1	2	3	4	5
1	В нарушение пп. 4 п. 16 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н, поставщиком социальных услуг не соблюдаются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: спальные комнаты рассчитаны для проживания более 4 человек.	соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере социального обслуживания	30.11.2022	Предусмотреть количество проживающих в спальнях комнатах не более установленной нормы
2	В нарушение пп. 4 п. 16 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н, поставщиком социальных услуг не соблюдаются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: потолки, стены и полы отдельных помещений (комнаты для проживающих, коридоры, санузлы, кабинеты	соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере социального обслуживания	30.11.2022	Провести ремонтные работы отдельных помещений организации социального обслуживания (комнаты для проживающих, коридоры, санузлы, комнаты для проживающих) с использованием строительных и отделочных материалов, допускающих уборку влажным способом, а также безопасных для здоровья человека

	специалистов) имеют нарушение целостности.			
3	В нарушение пп. 4 п. 16 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н, поставщиком социальных услуг не соблюдаются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: в жилых комнатах мебель нуждается в замене по причине изношенности, количество тумбочек и стульев, отделений в шкафах не соответствует количеству спальных мест в комнате	соблюдение обязательных требований, установленных	30.11.2022	Приобрести необходимое количество новой мебели для спальных комнат
4	В нарушение пп. 4 п. 16 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н, поставщиком социальных услуг не соблюдаются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: электрические выключатели, ручки, звонки и другие аналогичные элементы необходимого бытового окружения не размещены с учетом зон досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в положении стоя, сидя и лежа;	соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере социального обслуживания	30.11.2022	Предусмотреть расположение электрических выключателей, звонков и других аналогичные элементы необходимого бытового окружения в положении стоя, сидя и лежа;

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании мероприятий, направить в Федеральную службу по труду и занятости в срок до «30» ноября 2022 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Предписание выдал (и):

Заместитель начальника отдела



Капачевич В.В.

(И.О.Фамилия)

(дата, подпись должностного лица)

Предписание для исполнения получил:



Карузин А.В.

(И.О.Фамилия)

(подпись должностного лица, получившего предписание)