



вк № 396 от 19.06.2023 года

МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России
по Ростовской области)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская,
Ростовская область, 346580,
Тел(факс). 8(86340) 30-6-46,
E-mail: 73gpn_md@mail.ru
«Единый «Телефон доверия» (863) 239-99-99

На № 15.06.2023 № 110 /4-49
от _____

Директору
Государственного автономного
учреждения социального обслуживания
населения Ростовской области
«Маякинский психоневрологический
интернат»
Карпушину А.В.

Шербаков С.А.
от-го
указания
обязать
объект

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 390 - 3 /2023/5
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

сл. Родионово-Несветайская

«15» июня 2023 года

В 10 часов 00 минут 15.06.2023 года на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) Государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5, нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 (далее Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479) и других нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности, а именно:

1. Не защищены системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание и помещения административного корпуса. ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, табл.1 п. 9.2 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; п.7 табл. 2 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".
2. Не обеспечено соблюдение проектных решений (в части освещенности эвакуационных путей и выходов) - в помещении обеденного зала столовой не обеспечено в полном объеме наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. п.23, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.7.74 СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение».
3. Не обеспечено наличие световых пожарных оповещателей с эвакуационным знаком «Выход» над всеми эвакуационными выходами из помещения обеденного зала столовой. ч.1, ч.2 ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. 5, прил. 6 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации.

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

4. Не разделены между собой части зданий, различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности – противопожарной дверью (помещение электрощитовой в подвале корпуса №2 от помещений иных функциональных назначений). п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; глава 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Не защищено системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание котельной. ст. 83, ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 5, прил. 5 п. 21 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
7. Не обеспечено в полном объеме ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 2009г., 2012 г.), для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке в корпусах №4, №8, №9, №1, №2.
В зданиях объекта надзора допускаются к эксплуатации средства обеспечения пожарной безопасности в корпусах №4, №8, №9, №1, №2 (Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (более 10 лет). п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479
8. Не обеспечено в полном объеме исправное состояние обвалования вокруг резервуара с нефтепродуктами. п.296 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с постановлением № 390- з /2023/3 от 15.06.2023 года Вы были привлечены к административной ответственности.

Невыполнение вышеуказанных требований пожарной безопасности значительно снижают возможность безопасной эвакуации людей из здания и помещений учреждения с массовым пребыванием людей в случае возникновения пожара, наступления тяжких последствий для пациентов и работников учреждения, а также уничтожения значительных материальных ценностей.

Таким образом, причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, является невыполнение в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях учреждения.

В соответствии со статьёй 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности по Родионово-Несветайскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности (не позднее «17» июля 2023 года). Информировую, что не исполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Копия протокола об административном правонарушении направляется судьбе в течение трёх дней со дня составления указанного протокола.

Государственный инспектор
Родионово-Несветайского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы



Д.А. Грибенко

Представление получил

15.06.2024

дата, должность, подпись

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)