



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.
Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПРОТОКОЛ № 390 - 53 /2021/1
об административном правонарушении**

«17» декабря 2021 года

сл. Родионово-Несветайская

Я, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Марченко Н.В., руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество *Карпушин Алексей Викторович*
2. Дата и место рождения, гражданство *28.03.1967 г.р., г. Ростов-на-Дону, РФ*
3. Адрес места жительства *Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 96 кв.44*
4. Место работы (учебы) *Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат»*
5. Занимаемая должность *директор*
6. Документ, удостоверяющий личность *паспорт гражданина РФ 60 12 184100 выдан ТП в слободе Родионово-Несветайская МО УФМС России по Ростовской области в поселке Матвеев Курган, 31.08.2012 года*
7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда *нет*

В 10 часов 20 минут 17.12.2021 года на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) Государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Маяки, ул. Восточная, 5, нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 (далее Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479) и других нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности, а именно:

1.	Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно:	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479
1.1	Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Автоматические установки пожаротушения и пожарной	ч. 6, ч. 1 ст. 83, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	<p>сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p> <p>Не соответствует. Отсутствует проектная документация.</p>	
1.2	<p>ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.</p> <p>Не соответствует. В коридорах 4-го, 9-го корпусов ИПР отсутствуют.</p>	<p>п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»</p>
1.3	<p>Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.</p> <p>Не соответствует. В главном корпусе при переключении цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный СПС выключилась.</p>	<p>ч. 4 ст. 103 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>
1.4	<p>Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.</p> <p>Не соответствует. При снятии ИПД с посадочного места поступает сигнал «Пожар».</p>	<p>ч. 5 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
1.5	<p>Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара</p> <p>Не соответствует. При срабатывании ИПД в 4-ом корпусе, сигнал «Пожар» на ПКУ не поступил.</p>	<p>ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
1.6	<p>Автоматические установки пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.</p> <p>Не соответствует. В главном корпусе на 3-й этаже и в 4-ом корпусе система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре не включилось.</p>	<p>ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
1.7	<p>Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов</p>	<p>ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>

	<p>функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны (73 ПСЧ) без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Не соответствует. При сработке СПС в подразделение пожарной охраны сигнал о пожаре не поступил.</p>	
1.8	<p>Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Не соответствует. В главном корпусе СОУЭ выключилось.</p>	<p>ч.11. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>
1.9	<p>Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Не соответствует. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА.</p>	<p>п. 4.1, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>
1.10	<p>Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания Не соответствует. В главном корпусе СОУЭ выключилось.</p>	<p>ч.11. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>
1.11	<p>Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Не соответствует. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА.</p>	<p>п. 4.1, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»</p>
1.12	<p>Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и СОУЭ в здании изолятора.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479</p>
1.13	<p>Не обеспечено дублирование из здания изолятора сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (73 ПСЧ) без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>
1.14	<p>Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем, для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке в корпусах №4, №8, №9</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479</p>
1.15	<p>Не утвержден регламент технического</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в</p>

	обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479
1.16	Не обеспечено наличие световых оповещателей «Выход» над всеми эвакуационными выходами с этажей здания корпуса №2.	п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
2.	На лестничных клетках корпуса №2 не обеспечено наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37, п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.7.74СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»
3.	Не разделены между собой части зданий, различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности – противопожарным люком (чердачное помещение корпуса №2 от помещений иных функциональных назначений).	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания котельной в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; глава 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5.	Не обеспечено своевременное обслуживание и проведение проверок в части водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал противопожарной защиты.	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479
6.	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную в отношении объекта защиты.	ст.64 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Прил. 1 к Приказу МЧС России от 16.03.2020 N 171
7.	Не обеспечено внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: - информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации и оповещения и эвакуации людей при пожаре; - учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; - информации о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 54, п. 60, п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479
8.	Осуществляется эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией в помещении слесарного цеха.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479
9.	Не переработана и не утверждена в отношении каждого здания, сооружения, инструкция о мерах	п.2, раздел п.392-394 XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв.

пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела (в том числе показания потерпевших, свидетелей)

Факт нарушения подтверждают свидетели :

1. _____, проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.7; 17.9; 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись свидетеля)

(ФИО)

(подпись свидетеля)

(ФИО)

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 24.4. Ходатайства

1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.3. Законные представители физического лица

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении

Физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанное лицо вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

Статья 51 Конституции Российской Федерации


1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.3, 25.5, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции Российской Федерации.

17.12.2021г.

дата



подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

17.12.2021г.

дата




подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Подпись лица, составившего протокол


Н.В. Марченко

(подпись)

Копию протокола получил (а):

17.12.2021г.

дата



подпись лица, в отношении которого составлен протокол